

OGRZEWAJ SWÓJ DOM BEZPIECZNIE

Za informacją opublikowaną przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Brzeg dotyczącą podstawowych zasad bezpiecznego eksploataowania instalacji i urządzeń, w celu uniknięcia zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, wybuchem gazu i pożarem, informujemy, że przynajmniej raz w roku właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek przeprowadzenia okresowej kontroli instalacji gazowej i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Podstawowe zasady bezpiecznego eksploataowania instalacji i urządzeń

- Na początku sezonu grzewczego należy sprawdzić stan techniczny wszelkiego rodzaju urządzeń służących do ogrzewania pomieszczeń lub wody, a przede wszystkim urządzeń gazowych.
- Należy zapewnić dopływ odpowiedniej ilości powietrza, w tym szczególnie do kotłowni oraz do łazienek, kuchni i innych pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia opalane paliwem gazowym.
- Należy sprawdzić drożność instalacji wentylacyjnej oraz stan przewodów odprowadzających spaliny.
- Nie należy zatykać otworów wentylacyjnych i napływowych powietrza, kratki wentylacyjnych i otworów w drzwiach.
- Nie należy ogrzewać pomieszczeń mieszkalnych kuchenkami gazowymi.
- Niesprawne i nieprawidłowo działające urządzenia należy wymienić.
- Wymiana bądź naprawa urządzeń gazowych może być dokonywana wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe.
- W przypadku szczelnych okien, niebezpieczeństwo związane z niewłaściwą wentylacją jest szczególnie groźne. Należy pamiętać o zachowaniu mikrowentylacji (rozszczelnienie okien).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do właściciela bądź zarządcy budynku – to on jest odpowiedzialny za jego bezpieczne użytkowanie.

Uwaga!

Tlenek węgla (czad) to „cichy zabójca”. Śmiertelnie trujący gaz powstaje w wyniku braku odpowiedniego dopływu powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia spalające paliwo gazowe, ciekłe lub stałe (drewno, koks, itp.). Do spalenia 1 m³ paliwa gazowego potrzeba około 10 razy więcej powietrza. Tlenek węgla nie ma barwy, zapachu ani smaku, jest lżejszy od powietrza, dzięki czemu z łatwością rozprzestrzenia się w mieszkaniach. Czad dostaje się do organizmu człowieka poprzez drogi oddechowe, upośledzając organy najbardziej wrażliwe na niedotlenienie. Zaczadzenie często kończy się śmiercią!

Brak szczelności i sprawności instalacji gazowych oraz niewłaściwa wentylacja pomieszczeń może spowodować bardzo groźny wybuch gazu, którego konsekwencją może być zniszczenie budynku i zagrożenie bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi. Ulatniający się gaz tworzy z powietrzem mieszaninę silnie wybuchową już przy niewielkim stężeniu – powszechnie stosowany gaz ziemny (metan) przy 5% stężeniu w powietrzu, natomiast gaz płynny (propan-butan) już przy 2% stężeniu! Należy również pamiętać, że gaz płynny w odróżnieniu od gazu ziemnego jest cięższy od powietrza – jeśli się ulatnia, nie jest efektywnie odprowadzany przez wentylację. Dlatego, szczególnie w przypadku korzystania z gazu płynnego, zaleca się stosowanie detektorów (wykrywaczy) gazu.

Zasady szczególnej ostrożności

- Sprawdź, czy instalacja elektryczna nie jest nadmiernie obciążana przez włączenie do jednego gniazda wtykowego kilku odbiorników dużej mocy.
- Ostrożnie korzystaj z urządzeń mających nie osłonięte spirale grzewcze. Ustawiaj je zawsze w bezpiecznej odległości od łatwopalnych przedmiotów i elementów mieszkania.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta urządzeń w zakresie ich bezpiecznego użytkowania.